



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
TEDA 14. Bölge Müdürlüğü (Konya)



Sayı : E-40339821-350.01-661786

Konu : Geçici Kabul Hk. (Gülşehir Tr11 ile Tr 21
Arası Trafo İlavesi)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı (Proje ve Tesis Müdürlüğü)'nın 24.01.2023 tarihli ve E-40339821-350.01-592596 sayılı yazısı.

İlgi yazımız gereği teşkil edilen kabul heyetince çalışmaları tamamlanan Nevşehir İli, Gülşehir İlçesinde tesis edilen "Gülşehir Tr11 ile Tr 21 Arası Trafo İlavesi" işine ait TEDAŞ 14. Bölge Müdürlüğü yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Tolga ERBİL
Bölge Müdürü

Abdurrahman CEYHAN
Daire Başkanı V.

Ek: TEDAŞ 14. Bölge Müdürlüğü Yazısı (Kaymakamlık Yazısı) Gülşehir 11-21 Tr (1 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Gülşehir Kaymakamlığına

Bilgi:

Sayın Atilla KARPUZ
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. NE
Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:92
Selçuklu / KONYA
Sayın Oğuz GÖK

1525
18.01.2023
Kaymakam

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: E11F9578-6F6E-47ED-BACD-E1696531BAC3

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Niğanta Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera Merkezî No:12 Kat:11 42060

Selçuklu/KONYA

Tel: 03323200043- Faks: 03323200083

KEP Adresi : tedas@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yunus Emre I. İK

Elektrik Mühendisi

Telefon No: (332) 236 47 50-

32713



Tarih: 14/04/2023

T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
TEDAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KONYA)

GÜLŞEHİR KAYMAKAMLIĞINA

25.10.2021 tarih ve 21.PRJ.50.0045 sayı ile projesi tasdik edilen Gülşehir Tr11 ile Tr 21 Arası Trafo İlavesi elektrik tesisinin geçici kabul işlemlerini yapmak üzere 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanmış Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine uyarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü / Yatırım İzleme Dairesi Başkanlığı / 14. Bölge Bölge Müdürlüğü (Konya)’ nün 24.01.2023 tarih E.592596 sayılı emirleri gereğince teşekkül edilen heyetimiz, yapmış olduğu inceleme sonunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanaatine varmıştır. Kabulü yapılan tesislere gerilim uygulanacağından can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemler alınmalıdır.

Saygılarımla arz ederim.

Geçici Kabul Kurulu Başkan

Yunus Emre IŞIK
