



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  
TEDAŞ 14. Bölge Müdürlüğü (Konya)



Sayı : E-40339821-350.01-661770  
Konu : Geçici Kabul Hk. (Yeni Yakatarla Kök ve İrtibatları)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı (Proje ve Tesis Müdürlüğü)'nün 24.01.2023 tarihli ve E-40339821-350.01-592586 sayılı yazısı.

İlgi yazımız gereği teşkil edilen kabul heyetince çalışmalarını tamamlanan Nevşehir İli, Gülşehir İlçesinde tesis edilen "Yeni Yakatarla Kök ve İrtibatları" işine ait TEDAŞ 14. Bölge Müdürlüğü yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Tolga ERBİL  
Bölge Müdürü

Abdurrahman CEYHAN  
Daire Başkanı V.

Ek: TEDAŞ 14. Bölge Müdürlüğü Yazısı (Kaymakamlık Yazısı) Yakatarla (1 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Gülşehir Kaymakamlığına

Bilgi:

Sayın Atilla KARPUZ  
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. NE  
Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:92  
Selçuklu / KONYA  
Sayın Oğuz GÖK

1524  
13...04/2023  
Kaymakamlık

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1EF0E0CB-97F7-4B7B-8208-2BD550AFDAAC

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Niğanta Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera Merkezi No:12 Kat:11 42060

Selçuklu/KONYA

Tel: 03323200043- Faks: 03323200083

KEP Adresi : [tedas@hs01.kep.tr](mailto:tedas@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Yunus Emre IİK

Elektrik Mühendisi

Telefon No:(332) 236 47 50-

32713



Tarih: 14/04/2023

T.C.  
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEDAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KONYA)

GÜLŞEHİR KAYMAKAMLIĞINA

12.03.2021 tarih ve 21.PRJ.50.0007 sayı ile projesi tasdik edilen Yeni Yakatarla Kök ve İrtibatları elektrik tesisinin geçici kabul işlemlerini yapmak üzere 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmış Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine uyarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü / Yatırım İzleme Dairesi Başkanlığı / 14. Bölge Bölge Müdürlüğü (Konya)' nün 24.01.2023 tarih E.592586 sayılı emirleri gereğince teşekkül edilen heyetimiz, yapmış olduğu inceleme sonunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanaatine varmıştır. Kabulü yapılan tesislere gerilim uygulanacağından can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemler alınmalıdır.

Saygılarımla arz ederim.

Geçici Kabul Kurulu Başkan

Yunus Emre IŞIK